

# Спецификация

Сформировано: 02.06.2026 15:12

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-121-УХЛ3.1-IP68-0,1-6,0 МПа-42-0050-Ex-M20x1,5-FFPM-П68 | <b>Модель:</b> 121  |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1 (группа исполнения С4)                              |
|   | <b>Погрешность:</b> $\leq \pm 0,1\%$ диапазона измерений                                    |
|   | <b>Верхний предел измерения и единицы измерения:</b> 6,0 МПа                                |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА (42)  |
|   | <b>Диапазон компенсации температурной погрешности:</b> 0...+50 °С (0050)                    |
|   | <b>Специальное исполнение:</b> Exia по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 ( Ex )         |
|   | <b>Механическое присоединение к процессу:</b> М20х1,5                                       |
|   | <b>Материал уплотнения:</b> FFPM  |
|   | <b>Электрическое присоединение:</b> кабельный вывод IP68 с указанием длины в метрах ( П68 ) |
|   | <b>Госповерка:</b> без госповерки ( - )   |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP68 по ГОСТ 14254-96  |
|   | <b>ГОСТ:</b> ТУ 4212-001-29301297-09  |