

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 11:01



| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Датчик Метран-55-Ex-ДА-505-К-МП-t8-025-0,25 МПа-42-С/М20-QM-Exp | <p data-bbox="671 181 1142 248"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Искробезопасная эл.цепь</p> <p data-bbox="671 304 794 371"><b>Модель</b><br/>505</p> <p data-bbox="671 427 1107 495"><b>Климатическое исполнение</b><br/>Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b><br/>0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741"><b>Предел измерений</b><br/>0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032"><b>Код ввода для кабеля</b><br/>Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1088 1477 1200"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b><br/>Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p data-bbox="671 1256 1382 1368"><b>Измеряемая среда</b><br/>газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1424 1158 1491"><b>Электронный преобразователь</b><br/>микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1547 1070 1615"><b>Свидетельство о поверке</b><br/>С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1671 1046 1738"><b>Экспортное исполнение</b><br/>в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1794 1070 1861"><b>Маркировочная табличка</b><br/>Без таблички</p> <p data-bbox="671 1917 1094 1984"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Абсолютное</p> <p data-bbox="671 2040 927 2107"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 2163 799 2231"><b>Питание</b><br/>12...42 В</p> |