

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 19:31



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИВ-535-К-МП-t11-025-0,15 МПа-05-С/КБуст-QM-ST	<p data-bbox="671 181 1142 248"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371"><b>Модель</b> 535</p> <p data-bbox="671 427 1107 495"><b>Климатическое исполнение</b> У1(-40...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741"><b>Предел измерений</b> (-0,06...0,15) МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032"><b>Код ввода для кабеля</b> Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1088 1474 1200"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте)</p> <p data-bbox="671 1256 1382 1368"><b>Измеряемая среда</b> газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1424 1161 1491"><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1547 1070 1615"><b>Свидетельство о поверке</b> С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1671 1083 1738"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1794 1074 1861"><b>Маркировочная табличка</b> с табличкой</p> <p data-bbox="671 1917 1171 1984"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 2040 930 2107"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 2163 799 2231"><b>Питание</b> 22...42 В</p>