

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 15:13

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t1-025-0,15 МПа-05-С/М20-QM-Exp-ST | <p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 535</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений (-0,06...0,15) МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032">Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1088 1477 1200">Комплект монтажных частей (КМЧ) Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p data-bbox="671 1256 967 1323">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1379 1158 1447">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1503 1070 1570">Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1626 1046 1693">Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1749 1070 1816">Маркировочная табличка с табличкой</p> <p data-bbox="671 1872 1166 1939">Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 1995 927 2063">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2119 799 2186">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2231 1182 2240">Температура измеряемой среды</p> |