

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 08:47

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Вн-ДИ-515-К-МП-t11-025-0,25 МПа-05-С/М12	<p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 515</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение У1(-40...+70)С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 745">Предел измерений 0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1455 1032">Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1084 1232 1155">Комплект монтажных частей (КМЧ) Штуцер М12х1,5</p> <p data-bbox="671 1207 1382 1323">Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1375 1161 1447">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1498 1070 1570">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1621 1085 1693">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1744 1074 1816">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1868 1098 1939">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 1991 930 2063">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2114 804 2186">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2237 1182 2240">Температура измеряемой среды</p>