

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 03:17



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Вн-ДИ-515-МП-t8-025-0,25 МПа-05-С/Кр	<p data-bbox="671 181 1142 253"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p data-bbox="671 304 794 376"><b>Модель</b> 515</p> <p data-bbox="671 427 1107 499"><b>Климатическое исполнение</b> ТЗ(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 745"><b>Предел измерений</b> 0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 869"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1457 1032"><b>Код ввода для кабеля</b> Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1084 1390 1155"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p data-bbox="671 1207 967 1279"><b>Измеряемая среда</b> жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1330 1161 1402"><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1453 1070 1525"><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1576 1085 1648"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1700 1074 1771"><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1823 1098 1895"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 1946 930 2018"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 2069 804 2141"><b>Питание</b> 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2192 1182 2240"><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+70°С</p>