

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:44



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИ-515-К-МП-t8-025-0,4 МПа-05-С/Кр	<p data-bbox="671 181 1142 253"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 376"><b>Модель</b> 515</p> <p data-bbox="671 427 1107 499"><b>Климатическое исполнение</b> Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 745"><b>Предел измерений</b> 0,4 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032"><b>Код ввода для кабеля</b> Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1084 1390 1155"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p data-bbox="671 1207 1382 1319"><b>Измеряемая среда</b> газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1370 1161 1442"><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1494 1070 1565"><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1617 1086 1688"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1740 1075 1812"><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1863 1098 1935"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 1986 932 2058"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 2110 804 2181"><b>Питание</b> 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2233 1182 2240"><b>Температура измеряемой среды</b></p>