

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 04:14

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик Метран-55-Вн-ДИ-515-К-МП-t1-015-1,0 МПа-05-С/М20 | <p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 515</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 745">Предел измерений 1,0 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032">Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1084 1477 1196">Комплект монтажных частей (КМЧ) Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p data-bbox="671 1247 1382 1359">Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1411 1161 1482">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1534 1070 1606">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1657 1085 1729">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1780 1074 1852">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1904 1098 1975">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 2027 930 2098">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2150 804 2222">Питание 22...42 В</p> |