

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 12:57

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик Метран-55-ДИ-515-К-МП-t1-015-1,0 МПа-05-ШР/М20 | <p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 515</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений 1,0 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1481 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1088 1477 1200">Комплект монтажных частей (КМЧ) Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p data-bbox="671 1256 1382 1368">Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1424 1161 1491">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1547 1070 1615">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1671 1086 1738">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1794 1070 1861">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1917 1098 1984">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 2040 927 2107">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2163 799 2231">Питание 22...42 В</p> |