

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 02:28



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Вн-ДИ-515-К-МП-t8-025-2,5 МПа-05-С/КБуст	<p data-bbox="671 181 1142 253"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p data-bbox="671 304 794 376"><b>Модель</b> 515</p> <p data-bbox="671 427 1107 499"><b>Климатическое исполнение</b> Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 745"><b>Предел измерений</b> 2,5 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1457 1032"><b>Код ввода для кабеля</b> Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1084 1477 1196"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте)</p> <p data-bbox="671 1247 1382 1359"><b>Измеряемая среда</b> газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1411 1161 1482"><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1534 1070 1606"><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1657 1085 1729"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1780 1074 1852"><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1904 1098 1975"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 2027 930 2098"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 2150 804 2222"><b>Питание</b> 22...42 В</p>