

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:51

| Наименование | Параметры |
|---|--|
| Датчики давления APZ 1130-G-B-6001-D-17-J-744-F-00-ГП | <p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 991 371">Единицы измерения бар</p> <p data-bbox="671 427 1031 495">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 551 1161 618">Электрическое присоединение AMP Superseal 1.5</p> <p data-bbox="671 674 1169 741">Выходной сигнал 10...90% Vпит (рatiометрический)</p> <p data-bbox="671 797 1150 864">Механическое присоединение G ¼" DIN 3852, form E</p> <p data-bbox="671 920 858 987">Уплотнение FKM</p> <p data-bbox="671 1043 863 1111">Исполнение Стандартное</p> <p data-bbox="671 1167 1206 1234">Температура окружающей среды -50...+85°C</p> <p data-bbox="671 1290 1070 1357">Материал корпуса нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1413 1070 1480">Материал штуцера нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1536 1070 1603">Материал мембраны нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1659 930 1727">Степень защиты IP67</p> <p data-bbox="671 1783 802 1850">Питание 3...5,5 В</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1973">Температура измеряемой среды -25...+120°C</p> <p data-bbox="671 2029 970 2096">Предел измерений 60 бар</p> <p data-bbox="671 2152 879 2219">Госповерка С госповеркой</p> |