

# Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 23:43



Наименование	Параметры
Манометр ДМ5001Е-У2-16 МПа-Ф-42-24 В-Г1/2-П.П.С.	<p data-bbox="671 181 868 212"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 253">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 336"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 376">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 895 459"><b>Модификация</b></p> <p data-bbox="671 468 1251 499">Цифровой манометр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 995 582"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 591 820 622">0...16 МПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 705"><b>Основная погрешность</b></p> <p data-bbox="671 714 719 745">1%</p> <p data-bbox="671 797 932 828"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 837 730 869">IP65</p> <p data-bbox="671 920 963 952"><b>Измеряемая среда</b></p> <p data-bbox="671 960 783 992">базовое</p> <p data-bbox="671 1043 1118 1075"><b>Конструктивное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1084 1235 1115">Радиальный штуцер с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 1167 948 1198"><b>Выходной сигнал</b></p> <p data-bbox="671 1207 799 1238">4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1155 1321"><b>Тип индикаторного устройства</b></p> <p data-bbox="671 1330 1043 1361">Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1413 847 1444"><b>Интерфейс</b></p> <p data-bbox="671 1453 900 1485">Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1536 804 1568"><b>Питание</b></p> <p data-bbox="671 1576 735 1608">24 В</p> <p data-bbox="671 1659 963 1691"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1700 963 1731">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1814"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1823 767 1854">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1906 884 1937"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1946 916 1977">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2029 943 2060"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 2069 979 2101">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2152 1107 2184"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 2192 708 2224">У2</p>