

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 01:09

Наименование	Параметры
Манометр МТПСд-100-ОМ2-1 МПа-1.0-G1/2-Пл.-П.П.Пас.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний 0...1 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IPX4D</p> <p data-bbox="671 797 839 869">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 992">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115">Присоединительная резьба G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1238">Климатическое исполнение ОМ2</p> <p data-bbox="671 1290 1426 1397">Температура измеряемой среды до 60°C, свыше 60°C-с применением охлаждающих устройств</p> <p data-bbox="671 1449 1203 1520">Температура окружающей среды -60...+65°C</p> <p data-bbox="671 1572 954 1644">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1695 1083 1767">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1818 1197 1890">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 1942 906 2013">Пломбировка С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 2065 1254 2136">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 2188 1305 2240">Отметка о первичной поверке на стекле Без отметки</p>