

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:02

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-500 кПа-1.0-IP65-G1/2-B-Корр-Контр.стр	<p data-bbox="671 181 868 210">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 226 916 255">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 349 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 472 873 501">-100...500 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 580">Класс точности</p> <p data-bbox="671 595 715 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 703">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 719 730 748">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1118 826">Конструктивное исполнение</p> <p data-bbox="671 842 1134 871">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 949">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 965 968 994">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1072">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1088 767 1117">G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 783 1196">Стекло</p> <p data-bbox="671 1211 842 1240">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 895 1319">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1335 932 1364">С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1007 1442">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1458 1023 1487">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1536 1362 1565">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1581 1209 1610">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 951 1688">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1704 979 1733">Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1783 884 1812">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1827 916 1856">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 943 1935">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1951 979 1980">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2058">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 2074 746 2103">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2152 1182 2181">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 2197 847 2226">-50...+100°C</p>