

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 18:20



Наименование	Параметры
Преобразователь Сапфир-22МПС-ДИ-2130-П-07-У**2(-50...+80°C)-0,25-6 кПа-05-К1/2-IP65-ГП	<p><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p><b>Предел измерений</b> 0...6 кПа</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p><b>Модель</b> 2130</p> <p><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Монтажный фланец с резьбовым отверстием К1/2</p> <p><b>Питание</b> 15...42 В</p> <p><b>Скоба и кронштейн</b> Без скобы и кронштейна</p> <p><b>Протокол HART</b> Без протокола</p> <p><b>Материал мембраны / Материал деталей контактирующих со средой</b> Тантал / Сталь12Х18Н10Т</p> <p><b>Вентильный или клапанный блок</b> Без вентильного блока</p> <p><b>Разъем</b> Без разъёма</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> У**2</p> <p><b>Приработка</b> С приработкой 360 часов</p> <p><b>Поверка</b> с госповеркой</p>