

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 17:09



Наименование	Параметры
Расходомер Метран-390М 015 P J15 S 1 R 01 ZZ OL 12 H Z HT	<p data-bbox="671 181 1310 248"><b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм</b> Ду 15 мм</p> <p data-bbox="671 304 1098 371"><b>Материал проточной части</b> Нержавеющая сталь AISI 304</p> <p data-bbox="671 427 1401 539"><b>Присоединение к процессу</b> Фланцевое ANSI Class 1500, Slip-On, под прокладку овалн. сеч. (RTJ)</p> <p data-bbox="671 595 1469 707"><b>Исполнение по диапазону температур измеряемой среды</b> Стандартное (от -40 °C до +250 °C)</p> <p data-bbox="671 763 1453 909"><b>Исполнение расходомера по наличию канала температуры</b> Без канала температуры, для давления процесса до 4 МПа включительно</p> <p data-bbox="671 965 831 1032"><b>Тип монтажа</b> Удаленный</p> <p data-bbox="671 1088 890 1155"><b>Длина кабеля</b> 1 м</p> <p data-bbox="671 1211 1054 1279"><b>Наличие ЖКИ</b> Преобразователь без ЖКИ</p> <p data-bbox="671 1335 1150 1402"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 1458 810 1525"><b>Измеряемая среда</b> жидкость</p> <p data-bbox="671 1581 1305 1648"><b>Исполнение по погрешности (жидкость)</b> 0,5%</p> <p data-bbox="671 1704 1230 1771"><b>Выходной сигнал</b> Частотно-импульсный, 4-20 мА + HART</p> <p data-bbox="671 1827 991 1895"><b>Исполнение расходомера</b> Стандартный продукт</p> <p data-bbox="671 1951 1118 2018"><b>Протокол испытаний</b> С протоколом гидроиспытаний</p> <p data-bbox="671 2074 1046 2141"><b>Протокол калибровки</b> С протоколом калибровки</p> <p data-bbox="671 2197 1278 2240"><b>Исполнение по погрешности (газ, пар)</b> 1,0%</p>