

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 12:04



Наименование	Параметры
Вакуумметр ДМ5001Е-У2-(-100...0) кПа-05-24 В-G1/2-Обезж.-Табл.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 868 255"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1283 501"><b>Модификация</b> Цифровой вакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 995 624"><b>Диапазон показаний</b> -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 748"><b>Основная погрешность</b> 1%</p> <p data-bbox="671 797 930 871"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 920 967 994"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1043 1134 1117"><b>Конструктивное исполнение</b> Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 1167 946 1240"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1155 1364"><b>Тип индикаторного устройства</b> Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1413 903 1487"><b>Интерфейс</b> Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1536 796 1610"><b>Питание</b> 24 В</p> <p data-bbox="671 1659 963 1733"><b>Материал корпуса</b> Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1856"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1906 919 1980"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2029 979 2103"><b>Пломба навесная</b> Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2152 1107 2226"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p>