

Спецификация

Сформировано: 08.06.2026 06:33

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Вакуумметр ДВ5010Сг0Ех-Т2-(-1...0)кгс/см ² -1.0-Д-VI-G1/2-Обезж.-Черта-Пл.-Табл.-П.П.Пас.-ЦСМ-Свидет.-Э | Тип изделия: Вакуумметр |
| | Диаметр корпуса: 100 мм |
| | Исполнение по взрывозащите: Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X |
| | Диапазон показаний: -1...0 кгс/см ² |
| | Класс точности: 1.0 |
| | Степень защиты: IP54 |
| | Фланец: Без фланца |
| | Расположение штуцера: Радиальное |
| | Присоединительная резьба: G1/2-B |
| | Измеряемая среда: Газ, пар |
| | Климатическое исполнение: Т2 |
| | Температура окружающей среды: -50...+60°C |
| | Обезжиривание: С обезжириванием |
| | Экспортное исполнение: В экспортном исполнении |
| | Технологическая черта на шкале: С чертой |
| | Исполнение сигнализирующего устройства: Оба указателя (min, max) красные (VI) |
| | Пломбировка: С пломбировкой |
| | Табличка позиционного обозначения: С табличкой |
| | Отметка о первичной поверке на стекле: Без отметки |
| | Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: С отметкой |
| | Поверка ЦСМ: С поверкой |
| | Свидетельство о поверке: С свидетельством |
| | Материал корпуса: Сталь; Алюминиевый сплав |
| | Стекло: Литое |
| | Трубчатая пружина: Медный сплав; Железникелевый сплав |

| Наименование | Параметры |
|--------------|--|
| | Держатель: Медный сплав |
| | Механизм: Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП |
| | Магнитное поджатие: Без магнитного поджатия |
| | Виброзащита: L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) |
| | Тип измеряемого давления: Вакуумметрическое |
| | Питание: Максимальное напряжение коммутации 24 В / Максимальный ток коммутации 100 мА |
| | Демпфер: С демпфером |
| | ТУ: 4212-045-00225590-2006 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |